

2. Brannsikkerhet

2.1 Branninstruks

Det er etablert en branninstruks som henger på oppslagstavle i hver oppgang. Branninstruksen finnes også på www.badebakken.com og her er [link](#).

2.2 Brannsentral

Brannsentralen er i 1. etasje i Badebakken 18. Det er i tillegg brann-display i Badebakken 24 og 32.

2.3 Brannalarm

Hver boenhet har en brannalarm som er koblet sentralt. I tillegg er det informert hver sameier at det er krav til røykvarsler i hver boenhet.

Brannalarmen testes årlig av leverandør som vi har inngått avtale med.

2.4 Brannslanger

Det er brannslange i alle leiligheter under servant i kjøkken. Brannslangene i leiligheten er sameiers ansvar.

I tillegg er det brannslanger i garasjen følgende oppganger:

04, 10, 16, 22, 28, 30 og 34

Det er inngått avtale med leverandør om årlig kontroll av brannslangene.

2.5 Brannanlegget

Brannalarmanlegget kontrolleres årlig av leverandør og leverandøren utarbeider en «sikkerhetsrapport årlig kontroll brannalarmanlegg».

Rapporten legges i HMS perm og følges opp av vaktmester.

2.6 Nødlis

Nødlis kontrolleres 2 ganger pr år av leverandør som vi har inngått avtale med. Rapporten legges i HMS perm og følges opp av vaktmester.

2.7 Røyk-luker

Røyk-luker kontrolleres årlig av leverandør som vi har inngått avtale med. Rapporten legges i HMS perm og følges opp av vaktmester.

2.8 Brannporter

Nødlis kontrolleres årlig av leverandør som vi har inngått avtale med. Rapporten legges i HMS perm og følges opp av vaktmester.